

09-048

Höstäppet AB
Att: Ove Linde
Box 11065
220 11 LUND

PM över utförd markradonmätning å Hjälmaröd 4:20 och 4:203 (Kiviks hotell) i Kivik,
Simrishamns kommun.

Markradonmätare (långtidsregistrerande mätfilm) har installerats i 4 punkter inom rubricerade område (bp 1, 3, 9 och 11) i samband med vår geotekniska undersökning (litt 09-048). Mätperioden har varit den 25/2 t.o.m. den 9/3 2009, dvs exponeringstiden är 12 dygn.

Utvärdering på laboratorium har givit markradonvärdena 22, 19, 19 och 27 kBq/m³.

Erhållna mätvärden ligger inom normalradonintervallet. Mätresultatet föranleder enklare radonskyddande åtgärder såsom täta rör genomdragningar i platta på mark.

Blentarp 2009-03-23
GEOSYD AB



Torsten Brodin

SIMRISHAMNS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden	
2009 -05- 14	
Diariernr. 2007/53	Diariplanbeteckn. 214